

SPETT.LE

SISTEMA AMBIENTE Srl
Via San Giacomo, 9
33070 BRUGNERA PN

Pagina 1 di 1

RELAZIONE DI ANALISI N. 100125.02

CAMPIONE	100125.02	Descrizione campione ACQUA REFLUA - Uscita - Porcia - Prelievo effettuato da cliente in data 03/02/10 - Rif. camp. USCITA impianto di depurazione di Via del Platano - Porcia (PN) - Mod.tà prelievo: Campione medio sulle 24 h - Data ricevimento: 03/02/10 - Trasporto a cura di Kimia
DATA EMISSIONE RAPPORTO	18/02/2010	

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	RISULTATO	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	ACCR.	NOTE
C.O.D.	CNR IRSA APAT 5130 Man 29/2003	27,2	mg/L O2	125	10	03/02/2010	18/02/2010		
B.O.D.5	CNR IRSA APAT 5120 Man 29/2003	N.D.	mg/L	25	5	03/02/2010	18/02/2010	*	
Solidi Sospesi Totali	CNR IRSA APAT 2090 Man. 29/2003	5	mg/L	35	5	03/02/2010	18/02/2010		
Azoto Ammoniacale	CNR IRSA APAT 4030A Man 29/2003	0,62	mg/L	15	0,05	03/02/2010	18/02/2010		
Azoto Nitrico (come N)	CNR IRSA APAT 4020 Man 29/2003	1,3	mg/L	20	0,05	03/02/2010	18/02/2010		
Azoto Nitroso	CNR IRSA APAT 4020 Man 29/2003	0,14	mg/L	0,6	0,03	03/02/2010	18/02/2010		
Fosforo totale (come P)	CNR IRSA APAT 4110 Man 29/2003	1,6	mg/L	10	0,1	03/02/2010	18/02/2010		
Escherichia coli	ISO 9308-1	620	UFC/100 mL	5000		03/02/2010	18/02/2010		

Le analisi microbiologiche sono state eseguite presso laboratorio convenzionato accreditato UNI EN ISO 17025.

Note: N.D.: inferiore al limite di quantificazione

LOQ: limite di quantificazione

COMMENTO:

I parametri analizzati rientrano nei limiti di legge di cui alla Determinazione n.347 del 110/02/2009 della Provincia di Pordenone - Settore. Tutela Ambientale - Rispetto delle Concentrazioni limite, in riferimento alla tabella 1 e 3 - Parte terza, allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06

(*) Prova non accreditata

IL BIOLOGO PROFESSIONISTA
 DR.SSA MONIA NARDO



IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
 DOTT.SSA MARIALUISA BON



La presente Relazione di analisi si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. La presente Relazione di analisi può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio.

Questa Relazione di analisi rappresenta la copia conforme di file firmato elettronicamente, ai sensi di legge. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 10 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RELAZIONE DI ANALISI